

Servizio di manutenzione della piscina dell'Accademia.

La presente richiesta si riferisce alle seguenti forniture:

- visita con cadenza settimanale;
- analisi dell'acqua in vasca inerenti al trattamento specifico;
- eventuale correzione dei parametri chimici in vasca;
- controllo livello acqua ed eventuale reintegro;
- pulizia del prefiltro e della griglia di sfiori o degli skimmer;
- eventuale ricambio delle polveri diatomee o lavaggio del filtro controcorrente;
- reintegro delle soluzioni dei prodotti chimici negli appositi contenitori;
- controllo e taratura di strumenti di misura pH e redox/cloro;
- fornitura di tutti i prodotti chimici necessari forniti al reale fabbisogno e fatturati a parte.

Per informazioni, contattare il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale Mar. Mario Polito, contattabile al numero telefonico 035/404 3480 o alla mail Polito.Mario@gdf.it.